

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГАУЗ РК «КДЦ»

Ипатко И.А.

“21” марта 2016 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 01/6/1**

Республика Коми

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

“21” марта 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта ГАУЗ РК «Консультативно-диагностический центр»
- 1.2. Адрес объекта г.Сыктывкар, ул. Куратова, 6
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 6555 кв. м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5735 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016-2020, капитального 2016-2020
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Государственное автономное учреждение Республики Коми «Консультативно – диагностический центр»,
(краткое - ГАУЗ РК «КДЦ»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Куратова, 6

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы № 46, 1, 3, 5, 12

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта _____ 600 _____ м

3.2.2. время движения (пешком) _____ 10 _____ мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией(нет) , таймером (нет);

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать – имеется бордюр высотой 10 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД

5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	№1,2,4	№ 1,2,3,4,5,10,14,15,16,17,18,19
2	Вход (входы) в здание	ВНД	№3,5,6,7,8	№ 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	№9,10,11,12	№32,33,34,35,36,37,38,39,40
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	№12,13,14,15,16,17	№41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	№18	№59,60
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		№61,62,63

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено, как временно не доступно для всех категорий инвалидов.(ВНД)

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территории, организовать автостоянку, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации, обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям

Для обеспечения условной доступности объекта для всех групп инвалидов необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения с установкой кнопки вызова персонала.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, требуется установка поручней на лестнице в фойе, нормативных поручней на лестницах вдоль стен, поручней на наружной лестнице и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха требуется приобретение индукционной петли для слабослышащих граждан и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование помещения фойе для инвалидов на креслах-колясках с установкой вертикального подъемника с обеспечением информационного сопровождения и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение условной доступности для инвалидов с нарушениями зрения

на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

Таким образом для обеспечения условной доступности объекта для всех категорий инвалидов необходимо:

- разместить информацию на ближайшей к объекту остановке о пути следования к объекту;
- разместить мнемосхемы доступные для чтения всеми категориями инвалидов, а также кнопки вызова (или переговорные устройства) на входе на входе в объект;
- произвести капитальный ремонт санитарной комнаты для всех категорий инвалидов;
- изготовить памятки для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте.

Готовые памятки разместить в доступных местах на объекте: на прилавке регистратуры, на стенде возле входа и т.п.;

- назначить приказом ответственными за организацию ситуационной помощи сотрудников учреждения ГАУЗ РК «КДЦ», с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи.

Провести инструктажи со всеми сотрудниками.

- изготовить памятки для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте. Готовые памятки разместить в доступных местах на объекте: на прилавке регистратуры, на стенде возле входа и т.п. (организационное решение).

Для обеспечения доступности объекта для всех категорий инвалидов необходимо произвести действия, описанные в приложениях 1-6. Данные действия будут произведены в полном объеме при условии выделения финансовых средств по субсидиям на иные цели.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<ul style="list-style-type: none"> • капитальный ремонт; • текущий ремонт; • индивидуальное решение с ТСП; • направить запрос в администрацию г.Сыктывкара о приведении дороги в соответствие; <ul style="list-style-type: none"> • организационное решение.
2	Вход (входы) в здание	<ul style="list-style-type: none"> • организационное решение; • индивидуальное решение с ТСП; • текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<ul style="list-style-type: none"> • капитальный ремонт; • текущий ремонт; • индивидуальное решение с ТСП; • организация ситуационной помощи; • организационное решение.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<ul style="list-style-type: none"> • индивидуальное решение с ТСП; • организационное решение.
5	Санитарно-гигиенические помещения	<ul style="list-style-type: none"> • капитальный ремонт; • индивидуальное решение с ТСП; • организационное решение
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<ul style="list-style-type: none"> • текущий ремонт; • индивидуальное решение с ТСП; • организационное решение.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<ul style="list-style-type: none"> • капитальный ремонт; • текущий ремонт; • индивидуальное решение с ТСП; • направить запрос в администрацию г.Сыктывкара о приведении дороги и остановки в соответствие; <ul style="list-style-type: none"> • организационное решение.
8	Все зоны и участки	<ul style="list-style-type: none"> • капитальный ремонт; • текущий ремонт; • индивидуальное решение с ТСП; • организация ситуационной помощи;

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• направить запрос в администрацию г.Сыктывкара о приведении дороги и остановки в соответствие;• организационное решение. |
|--|--|

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2016-2020, при условии выделения необходимых финансовых средств по субсидиям на иные цели в рамках исполнения - План адаптации ОСИ

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
беспрепятственный доступ на объект инвалидов всех категорий

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступно условно (ДУ)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

Коми республиканская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

cdcrk.ru (сайт ГАУЗ РК «КДЦ»)

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на <u>3</u> л.
2. Входа (входов) в здание	на <u>2</u> л.
3. Путей движения в здании	на <u>3</u> л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на <u>5</u> л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на <u>2</u> л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на <u>4</u> л.
Результаты фотофиксации на объекте _____	на <u>71</u> л.
Поэтажные планы _____	на <u>9</u> л.

Руководитель рабочей группы Зам.гл.врача по хоз.вопросам Кайряк М.В Кай
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
Члены рабочей группы Зам.гл.врача по технике Выборова Т.Н В.В.В.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
Инженер Мякота В.В
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций Зеронков А.Н. Зеронков
инвалидов (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации, расположенной на _____ _____
объекте (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано “ _____ ” _____ 20 _____ г.
(протокол № _____)
Комиссией (название) _____

